

*Alcide Risi*

**AREA AMMINISTRATIVA**

e-mail: [info@cbaternosagittario.it](mailto:info@cbaternosagittario.it)

pec: [areatecnicacbaternosagittario@pec.it](mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it)

**14 MAG. 2020**

Pratola P. ....

Prot.n. 14 del 14 MAG. 2020

Vs. nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**RELAZIONE**

In seguito alla rottura di una tubazione nel Comune di Bugnara in data 30.4.2020, si è provveduto a contattare telefonicamente 2 ditte:

- 1) la ditta Palombizio Fernando A. per un importo relativo allo scavo, rinterro ecc. di €. 500,00+I.V.A.;
- 2) la ditta Spinosa Alessandro per un importo di €. 250,00+I.V.A. relativo allo scavo, rinterro ecc.

E' stata incaricata allo svolgimento dei suddetti lavori la ditta Spinosa Alessandro che ha fatto una minore offerta, e, quindi, un risparmio per l'Ente.

In corso dei lavori la ditta su indicata e l'operaio Palmo Donadei hanno constatato che la profondità del tubo è maggiore di quella che si prevedeva di mt. 2,00/2,50 come rilevato dagli elaborati grafici, la tubazione è stata trovata ad una profondità di mt. 2,80 si è dovuto arrivare ad una profondità dello scavo di oltre 3,50 mt, per poter meglio eseguire i lavori di riparazione sul tubo, come si evince anche dalle foto allegate alla presente relazione.

Quindi le ore di lavoro dell'escavatore sono aumentate e, pertanto, il prezzo è salito ad un importo di €. 400,00+I.V.A.

I sottoscritti geom. Francesco Ioannucci e l'impiegato Alcide Risi hanno ritenuto che il prezzo è congruo e, pertanto, si è proceduto alla riparazione con urgenza in considerazione che bisognava ripristinare l'acqua in tutta la zona.

Geom. Francesco Ioannucci *Francesco Ioannucci*

L'impiegato Alcide Risi *Alcide Risi*

L'operaio Palmo Donadei *Palm*